

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 414 /VHTT

V/v tuyên truyền, khuyến cáo công tác PCCC
đối với nhà kho, nhà xưởng, chợ

Hà Đông, ngày 18 tháng 6 năm 2018

Kính gửi:

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận;
- UBND các phường.

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TU ngày 19/11/2014 của Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 09/02/2015 của UBND TP Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo công tác công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới;

Căn cứ quy chế số 298/QCTT-PCSPC&CC 9-VH&TT-ĐTT ngày 29/4/2016 giữa phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy số 9 với phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh quận về việc phối hợp tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Phòng Văn hóa và Thông tin quận đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện tuyên truyền, khuyến cáo về công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà kho, nhà xưởng, chợ như sau:

(Có tài liệu tuyên truyền do phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy số 9 biên soạn gửi kèm)

Đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện đảm bảo hiệu quả tuyên truyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở TT&TT (để b/c);
- QU, UBND quận (để b/c);
- Ban TGQU;
- Phòng CS PCCC số 9;
- Lưu: VT.



TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Đức Hòa

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2018

TUYÊN TRUYỀN

Khuyến cáo, bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà kho, nhà xưởng, chợ

(Kèm theo công văn số: 09 /PC&CC9(Đ2) ngày 12 tháng 6 năm 2018)

I. Tình hình cháy nổ:

Trong tháng 5/2018, trên địa bàn Thành phố Hà Nội xảy ra 68 vụ cháy, trong đó có: 04 vụ cháy thiệt hại nghiêm trọng, 07 vụ cháy trung bình, 57 vụ cháy nhỏ. Ngoài ra còn có 61 vụ chập điện trên cột, 23 sự cố. Thiệt hại về người: 01 người chết, 02 người bị thương nhẹ; thiệt hại về tài sản ước tính trên 65 tỷ đồng.

II. Để đảm bảo an toàn PCCC đối với nhà kho, nhà xưởng, chợ; Phòng Cảnh sát PC&CC số 9 khuyến cáo, đề nghị chủ cơ sở, doanh nghiệp, các cơ sở, các nhân viên làm việc tại cơ sở và các tiểu thương có ki ốt tại các chợ, thực hiện tốt công tác PCCC, thực hiện tốt các biện pháp sau đây:

1. Thực hiện nghiêm quy định về PCCC trong lĩnh vực đầu tư xây dựng (thẩm duyệt về PCCC đối với công trình xây dựng mới, cải tạo, thay đổi quy mô, tính chất hoạt động; nghiệm thu về PCCC trước khi đưa công trình, hạng mục công trình vào hoạt động);
2. Không tàng trữ, sử dụng các chất có nguy hiểm cháy nổ như xăng dầu, cồn, gas và hóa chất dễ cháy khác ở trong nhà kho, nhà xưởng, chợ. Không sử dụng vật liệu dễ cháy để trang trí nội thất, làm tường, vách ngăn, trần, quầy sạp hàng;
3. Hàng hóa, sắp xếp bảo quản tại cửa hàng, kho:
 - Sắp xếp, bảo quản hàng hóa theo từng loại, có cùng tính chất, cùng đặc điểm, cùng phương pháp chữa cháy giống nhau đồng thời bố trí dãy hàng, ngành hàng không cháy hoặc khó cháy xen kẽ giữa các ngành hàng, dãy hàng dễ cháy.
 - Sắp xếp, trưng bày hàng hóa phải để trên bục kê, giá gọn gang, vững chắc, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với các thiết bị, dụng cụ sử dụng điện, đường dây dẫn điện (khoảng cách tối thiểu là 0,5m); lưu ý, việc sắp xếp phải tính đến trường hợp các chông, đồng hàng hóa khi ngã không đè lên các thiết bị điện hoặc đường dây dẫn điện;
 - Không để hàng hóa tràn lan, lấn chiếm lối đi, không để hàng hóa trong các buồng thang, chiếu nghỉ thang bộ; không được khóa, đóng chặt các cửa thoát hiểm trong thời điểm kinh doanh; phải đảm bảo khoảng cách an toàn về PCCC và điều kiện thoát nạn trong trường hợp xảy ra sự cố cháy, nổ;
4. Không sử dụng lửa trần, như: đốt nhang, đèn cầy, đèn dầu, hút thuốc lá, đốt vàng mã,...trong cơ sở;

5. Tách riêng biệt hệ thống điện phục vụ kinh doanh, hệ thống điện chiếu sáng bảo vệ, hệ thống điện phục vụ thoát nạn và chữa cháy; lắp đặt thiết bị bảo vệ (aptomat) cho toàn bộ hệ thống điện, cho từng tầng, từng ngành hàng và từng quầy, sạp của hộ kinh doanh;

6. Di dời các cầu dao, cầu chì, bảng điện, ổ cắm,... ra bên ngoài kho. Không tự ý câu mắc các thiết bị điện để chiếu sáng, sinh hoạt, trang trí, quảng cáo,... không đảm bảo an toàn về điện hoặc câu mắc quá nhiều để tránh hiện tượng quá tải gây cháy;

7. Khi hết giờ làm việc phải sắp xếp toàn bộ hàng hóa, vật dụng vào trong quầy, sạp và đóng kín tất cả các cửa quầy, sạp để hạn chế tốc độ lan truyền của đám cháy trong trường hợp xảy ra sự cố về cháy, nổ đồng thời ngắt tất cả các thiết bị sử dụng điện ra khỏi nguồn (tắt công tắc, cầu dao, aptomat,...);

8. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở nhân viên, tiểu thương trong thời điểm kinh doanh phải bố trí, sắp xếp hàng hóa trong quầy, sạp đúng phạm vi đã được quy định, chấp hành nghiêm các quy định về PCCC; tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật đối với hệ thống điện (kể cả hệ thống chiếu sáng, hệ thống chữa cháy và chiếu sáng sự cố). Khi phát hiện có dấu hiệu hư hỏng các thiết bị bảo vệ như cầu dao, aptomat, cầu chì,...; dây dẫn điện bị mục, đổi màu, bong tróc, nứt nẻ; các ổ cắm, mối nối, các điểm tiếp xúc của công tắc bị ô xy hóa (gi sét) phải khẩn trương khắc phục, sửa chữa hoặc thay thế để bảo đảm an toàn PCCC;

9. Trường hợp bảo dưỡng, sửa chữa có sử dụng hàn, xì thì phải sử dụng thợ hàn có chứng chỉ hành nghề; khi hàn phải có biện pháp che chắn vảy hàn đảm bảo an toàn PCCC;

10. Trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy, thoát nạn phù hợp với quy mô, tính chất nguy hiểm cháy của từng cơ sở, công trình (nội quy PCCC, tiêu lệnh chữa cháy, biển cấm lửa, biển cấm hút thuốc, bình chữa cháy,...) thường xuyên kiểm tra duy trì hoạt động của các hệ thống để đảm bảo sử dụng khi có sự cố cháy, nổ xảy ra;

11. Khi phát hiện có cháy, nổ xảy ra hãy bình tĩnh say xét, hô hoán báo động cho mọi người biết để mau chóng di chuyển ra ngoài qua lối thoát nạn an toàn đồng thời báo ngay cho Cảnh sát PCCC theo số **114**. Trong quá trình di chuyển dùng khăn thấm ướt che kín miệng, mũi và cúi thật thấp người để tránh nguy cơ bị ngạt khói, khi cần thiết phải băng qua lửa, không núp trong nhà kho, nhà xưởng hay trong ki ốt.